



Санкт-Петербургская Общественная Правозащитная Организация Инвалидов  
"На коляске без барьеров"

Адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.6,

Тел. +7(921)756-64-15 Яганова Юлия Викторовна, E-mail: [bez.barerov@gmail.com](mailto:bez.barerov@gmail.com)

Мы в интернете: [bezbarerov.org](http://bezbarerov.org), [vk.com/bez\\_barerov](https://vk.com/bez_barerov), [vk.com/obsovsppb](https://vk.com/obsovsppb).

Специалист по оценке доступной среды +7(964)366-63-33 Лапшин Максим Николаевич.



АКТ № 3/Ц/20а ОТ 18 МАРТА 2020 Г.  
СОГЛАСОВАННЫХ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ  
ИНВАЛИДОВ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ  
К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 144 ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
(ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 144 ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ)

191124, Санкт-Петербург, улица Новгородская, дом 21, литера А

Санкт-Петербург  
2020 г.

**Акт № 3/Ц/20а от 18 марта 2020 г.**  
**согласованных с общественным объединением инвалидов**  
**мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной  
инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до  
проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 144 присмотра и оздоровления Центрального района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 144 присмотра и оздоровления Центрального района СПб)

**I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)**

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:  
191124, Санкт-Петербург, улица Новгородская, дом 21, литера А

Сведения об Объекте:

Отдельно стоящее здание в 3 этажа, 1888,7 кв.м;  
наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - да;

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): нет

Основание для пользования Объектом: оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность: федеральная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Центрального района Санкт-Петербурга, 191167, Санкт-Петербург, Невский пр-т д. 176/А

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: дошкольное образование

Наименование предоставляемых услуг: дошкольное образование дети от 3 до 7 лет, присмотр и уход

Плановая мощность: 105 человек



Форма способа оказания: на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): К,О,С,Г,У

Мы, нижеподписавшиеся, Чепикова Татьяна Геннадьевна, заведующий ГБДОУ детский сад № 144 присмотра и оздоровления Центрального района Санкт-Петербурга, действующий на основании Устава с одной стороны, и Президент Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров» Яганова Юлия Викторовна, действующий на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Акт №3/Ц/20а от 18.03.2020	ГБДОУ детский сад № 144 присмотра и оздоровления Центрального района СПб Новгородская ул., д. 21, лит. А	 СПб ОПОН «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист
				2

### III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.



Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный: нет
3. Пандус стационарный внутренний: нет
4. Пандус инвентарный, роллопандус: нет
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует О, С
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны: да, не соответствует К, О, С
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): нет
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствует К, О, С
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: нет
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
  - звуковой информации: нет
  - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет
- 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: нет
- 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да, не соответствует К, О, С, Г, У
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: нет

### IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 144 присмотра и оздоровления Центрального района Санкт-Петербурга и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются


Акт №3/Ц/20а от 18.03.2020	ГБДОУ детский сад № 144 присмотра и оздоровления Центрального района СПб Новгородская ул., д. 21, лит. А	 СПб ОПОН «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист
				3

следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п / п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
<b>Основные меры</b>			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1 . 1	К, О, С, Г, У	<p>Приказом № 27 от 04.09.2019 г. назначены ответственные сотрудники учреждения:</p> <p>1) За организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов:</p> <p>- старший воспитатель – Хамидуллина Ф.Р.;</p> <p>2) За проведение инструктажа персонала и контроль за соблюдением работниками требований доступности для инвалидов в учреждении:</p> <p>- старший воспитатель – Федорова Е.Г.</p> <p>За оказание ситуационной помощи инвалидам и МГН следующих сотрудников:</p> <p>- старший воспитатель – Хамидуллина Ф.Р.;</p> <p>- старший воспитатель – Федорова Е.Г.</p> <p>С сотрудниками проведен инструктаж в соответствии с Приказом № 27 от 04.09.2019 г. Информация о вышеуказанных сотрудниках отражена в журнале проведения инструктажа, инструктаж проведен - 09.09.2019 г.</p>	№ 27 от 04.09. 2019 г.
1 . 2	К, О, С, Г, У	Вход на территорию учреждения осуществляется со стороны ул. Новгородская. В зоне входной группы на территорию учреждения отсутствует занижение бордюрного камня. Вход на территорию осуществляется через калитку, ширина калитки менее нормативных требований. Информация об учреждении отсутствует. Пути движения от калитки до входа в учреждение – по большей части отсутствует твердое покрытие, асфальт около здания нуждается в ремонте.	
1 . 3	К	Условно/избирательно доступно. Помощь по требованию.	
1 . 4	С	Условно доступно. Передвижение только с сопровождением. Элементов навигации для данной категории нет.	
1 . 5	О, Г, У	Частично доступно. Навигация отсутствует. Сопровождение по необходимости.	

Акт №3/Ц/20а  
от 18.03.2020

ГБДОУ детский сад № 144 присмотра и оздоровления Центрального района СПб  
Новгородская ул., д. 21, лит. А



Выполнил \_\_\_\_\_  
Лист 4

1 6	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 27 от 04.09. 2019 г.
2		<b>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</b>	
2 1	К, О, С, Г, У	Вход в здание – наружная лестница, не соответствует нормативным требованиям, нуждается в ремонте, высота в 6 ступеней, поручни не установлены, в том числе разделительный, пандус отсутствует, контрастно-тактильной маркировки нет, кнопки вызова помощи нет – установлена табличка желтого цвета со знаком «ИНВАЛИД» и номером телефона ответственного за сопровождение сотрудника (на стене здания рядом с входной группой), козырька и водоотвода нет, подсветка нет. Установлена стандартная табличка с информацией об учреждении. Двери входного узла не имеет смотровой панели, не контрастны полотно-ручка двери, не установлен доводчик с задержкой закрытия. Пол в тамбуре требует ремонта, дренажная решетка замены. Пороги внутренних дверей с превышением нормативных требований.	
2 2	К	Временно недоступно. Для законных представителей ребенка услуги могут оказываться удаленно. Входная группа не имеет элементов доступности для данной категории.	
2 3	О	Наружная лестница поручнями не оборудована, ступени разновеликие, требуется ремонт. Входная дверь не имеет смотровой панели, удобной ручки, не установлен доводчик с задержкой закрытия и см. п.2.1. данного Акта. Избирательно доступно. Сопровождение по необходимости.	
2 4	Г, У	Избирательно доступно. Отсутствует навигация и памятка для инвалидов на информационном стенде.	
2 5	С	Условно доступно. Отсутствуют элементы доступности для данной категории – тактильно-контрастная навигация, поручни, информационная табличка, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля. Передвижение только с сопровождением.	
2 6	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 27 от 04.09. 2019 г.
3		<b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b>	
3 1	К, О, С, Г, У	Ширина коридоров минимальна, дверные проемы стандартные, менее нормативных требований, не имеют контрастирования, краевые ступени внутренней лестницы не имеют контрастную маркировку, лестница оборудована поручнями, расположенными с одной стороны на высоте для	

Акт №3/Ц/20а  
от 18.03.2020

ГБДОУ детский сад № 144 присмотра и  
оздоровления Центрального района СПб  
Новгородская ул., д. 21, лит. А



Выполнил

Лист

5

5	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 27 от 04.09. 2019 г.
6		<b>Информационное обеспечение на Объекте</b>	
6	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 27 от 04.09. 2019 г.
6	К, О, С, Г, У	<p>Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <a href="http://qbdou144ucozcom.acentr.gov.spb.ru/">http://qbdou144ucozcom.acentr.gov.spb.ru/</a></p> <p><b>На сайте учреждения размещена:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- контактная информация;</li> <li>- режим работы учреждения;</li> <li>- информация о специалистах и видах услуг.</li> </ul> <p><b>На сайте отсутствует:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- версия для слабовидящих;</li> <li>- информация о способах получения услуг для инвалидов;</li> <li>- о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте;</li> <li>- номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте;</li> <li>- об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг;</li> <li>- о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости.</li> <li>- условия его доступности по категориям инвалидов;</li> <li>- как добраться до объекта от остановки общественного транспорта;</li> <li>- ссылка на страницу сайта <a href="http://city4you.spb.ru">city4you.spb.ru</a>, где размещена информация о доступности объекта.</li> </ul> <p><b>После согласования акта, на сайте появится:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информация, с какой Организацией подписан Акт согласования с общественным объединением инвалидов.</li> </ul>	
<b>Дополнительные меры (при наличии)</b>			
7		<b>Зона: пути движения к объекту</b>	
7		<p>1) Ближайшие остановки общественного транспорта расположены на ул. Новгородская «Ул. Новгородская 26»</p> <p>1. Расстояние около 200 – 300 метров;</p> <p>2. Время в пути около 2 - 3 минуты;</p> <p>3. В основном путь проходит по выделенному пешеходному маршруту.</p> <p>4. Пешеходный переход нерегулируемые.</p> <p>5. На пути следования не везде есть занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках, не все соответствуют нормативам.</p> <p>Остановки частично доступны для инвалидов-колясочников. Автобусы № 15, 55 (частично оснащены низкопольным подвижным составом);</p>	
8		<b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>	

Акт №3/Ц/20а  
от 18.03.2020

ГБДОУ детский сад № 144 присмотра и  
оздоровления Центрального района СПб  
Новгородская ул., д. 21, лит. А



СПБ ОПОН  
«НА КОЛЯСКЕ  
БЕЗ БАРЬЕРОВ»

Выполнил

Лист

7

		взрослых и с другой для детей, внутренние двери не имеют контрастирования и удобных ручек.	
3 2	К	При обеспечении доступности входной группы избирательно доступно в пределах первого этажа. Сопровождение по требованию.	
3 3	О, Г, У	Навигация минимальна. Частично доступно. Сопровождение по необходимости.	
3 4	С	Условно доступно. Элементов навигации для данной категории нет. Необходимо сопровождение.	
3 5	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 27 от 04.09. 2019 г.
4		<b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>	
4 1	К, О, С, Г, У	Услуги оказываются на 3-х этажах.	
4 2	К	Временно недоступно. Для законных представителей ребенка услуги могут оказываться удаленно.	
4 3	С	Условно доступно. Необходимо сопровождение.	
4 4	О, Г	Избирательно доступно. Есть места отдыха. Сопровождение по необходимости. Нет элементов адаптации для категории «Г»- отсутствует оборудование усиления звука.	
4 5	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 27 от 04.09. 2019 г.
5		<b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>	
5 1	К, О, С, Г, У	Туалета для инвалидов нет. Туалет для сотрудников не имеет элементов доступности.	
5 2	Г, У	Доступно.	
5 3	О, С	Условно доступно. Нет элементов доступности для данных категорий. Сопровождение по требованию.	
5	К	Недоступно.	

Акт №3/Ц/20а  
от 18.03.2020

ГБДОУ детский сад № 144 присмотра и  
оздоровления Центрального района СПб  
Новгородская ул., д. 21, лит. А



Выполнил

Лист  
6

1	К, О, С, Г, У	Обозначенных мест нет, возможность парковки сильно ограничена.
---	------------------	--

Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.

В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

**V. Рекомендации** (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):

1. В связи с недоступностью объекта для законных представителей ребенка, передвигающихся на инвалидном кресло-коляске разработать порядок оказания услуги для данной категории. Разместить данную информацию на официальном сайте учреждения, продублировать на информационном стенде.
2. На сайте учреждения установить полноценную версию для слабовидящих (увеличение, смена цвета фона, текста и т.д.) всех страниц сайта в соответствии с действующим ГОСТом..
3. На сайте учреждения в раздел «Доступная среда» разместить информацию:
  - о способах получения услуг для инвалидов;
  - о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте;
  - номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте;
  - об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг;
  - о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости.
  - условия его доступности по категориям инвалидов;
  - как добраться до объекта от остановки общественного транспорта;
  - если было проведено анкетирование объекта, разместить активную ссылку на сайт city4you.spb.ru, на страничку с информацией об объекте; Размещенная информация должна быть написана простым понятным языком. На странице рекомендуется размещать основную информацию в виде текста для возможности слепым прослушать его с помощью специальной программы.
4. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию с кем согласована доступность на объекте, дату и номер акта согласования.
5. На входном узле в доступном для инвалидов всех категорий месте разместить антивандальную кнопку вызова помощи с возможностью подхода на высоте 0,9-1,1 м.
6. Разместить на входных группах (калитка, транспортные ворота) на территорию учреждения информацию об учреждении, схему пути-движения к входу в учреждение. На главной входной группе в учреждение установить информационную табличку, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля.
7. В рамках капитального ремонта входной группы обеспечить доступность для всех категорий инвалидов согласно действующим нормативам и технической возможности.
8. Выполнить контрастную маркировку краевых ступеней внутренней лестницы.
9. Обеспечить контрастное сочетание стена-дверь-ручка.
10. Для повышения доступности объекта и услуг для различных категорий инвалидов разместить памятку для инвалидов и ММГН на информационном стенде.
11. Приобрести индукционную петлю (устройство усиления звука) согласно действующим нормативам.
12. Доработать навигацию, что повысит доступность объекта для инвалидов по слуху.
13. Обеспечить допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н).

Акт №3/Ц/20а  
от 18.03.2020

ГБДОУ детский сад № 144 присмотра и  
оздоровления Центрального района СПб  
Новгородская ул., д. 21, лит. А



СПБ ОПОП  
«НА КОЛЯСКЕ  
БЕЗ БАРЬЕРОВ»

Выполнил

Лист



14. Для обучения специалистов воспользоваться учебными пособиями для обучения труда и социальной защиты населения РФ «Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», размещенное на официальном сайте Минтруда России по адресу: <http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108> и «Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг», размещенное – <http://zhitvmeste.ru/news/events/88812/>.

**Примечание:**

Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги не освобождает учреждение от ответственности при неисполнении вышеуказанных согласований.

Заведующий ГБДОУ детский сад  
присмотра и оздоровления №144  
Центрального района СПб





Чепикова Т.Г./

Президент



«На коляске без барьеров»

/Яганова Ю.В./

Акт №3/Ц/20а от 18.03.2020	ГБДОУ детский сад № 144 присмотра и оздоровления Центрального района СПб Новгородская ул., д. 21, лит. А	 СПб ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 9
-------------------------------	---	--	---	-----------